



РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Выборгские электрические сети»

29.12.2021 №

ВЭС/031/ 5418

На №

от

О консолидации ЭСА

СНТ «Астра»

Манько И.В.

Pravlenie.astra@gmail.com

Уважаемая Ирина Валерьевна!

В ответ на Вашу заявку о передаче объектов электроснабжения от 21.10.2021 № ВЭС/031/5015 филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» (далее – Филиал) сообщая следующее.

В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р, ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) проводит работу по консолидации электросетевых активов третьих лиц. Решение о приемке имущества формируется исключительно при наличии экономической и технологической целесообразности.

По результатам обследования предлагаемых к передаче электросетевых активов ВЛ-10кВ, ТП-478, ВЛ-0,4кВ от ТП-478 (далее – ЭСА) выявлено следующее. Год ввода ЭСА 2011, ЭСА находятся в неудовлетворительном состоянии, степень износа составляет более 65%.

Отсутствие целесообразности приемки на баланс объектов электросетевого хозяйства обусловлено следующими причинами:

- Поперечный наклон опор ВЛ-0,4 кВ № 7/1, 3/6, 3/1, 11/1, 11/3, 11, 19.
- Растрескивание опор № 7,3/1,11, 12/3, 8/4, 8.
- Сломана опора № 9.
- ДКР в охранной зоне в пролетах 7/1-7/2, 7/3-7/4.
- Провис проводов в пролетах 11/3-11/4, 15/1-15/2.
- Отсутствует нумерация на опорах.
- Отсутствуют знаки безопасности на опорах.
- Следы коррозии на корпусе ТП.

Существующая конфигурация и исполнение не способны обеспечить требования законодательства по качеству транспортируемой электроэнергии (учитывая протяженность сетей (более 6 км.), существующие неизолированные провода сечением от 16-25 мм², с учетом нагрузки на линиях). При осмотре были выявлены жалобы от садоводов на качество напряжения. Как следствие, в случае приема на баланс указанных ЭСА в

текущем состоянии, значительно увеличиваются репутационные риски общества в части потока жалоб на качества транспортируемой электроэнергии по сети садоводства.

В случае приема активов в указанном состоянии Общество будет вынуждено нести значительные расходы на эксплуатационное обслуживание ввиду ненормативного состояния сетей, уплату налога на прибыль. Кроме того, в кратчайшие сроки необходимо будет осуществить работы по приведению электросетевых активов в нормативное состояние. Затраты на указанные работы составят более 12 млн. рублей.

В рамках требований внутренних нормативно-правовых актов и федерального законодательства в сфере электроэнергетики Общество не может принимать электросетевое имущество, при наличии обозначенных замечаний.

Довожу до Вашего сведения, что Вы имеете право обратиться в адрес Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга по вопросу приведения в нормативное состояние ЭСА дачных некоммерческих организаций в рамках проводимой Правительством Санкт-Петербурга программы по реконструкции сетей СНТ.

Вместе с тем, довожу до Вашего сведения, что в приложенном к заявке пакете документов отсутствуют свидетельство о регистрации СНТ и перечень фактически запитанных потребителей.

Также прошу в ответном письме пояснить ситуацию о наличии обременения на земельный участок общего пользования СНТ «Астра» в виде запрета регистрации. Данная ситуация впоследствии может послужить отказом в приеме сетей на баланс Общества.

После проведения реконструкции ЭСА ПАО «Россети Ленэнерго» готово вернуться к рассмотрению вопроса консолидации, для чего необходимо повторно подать заявку в филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «ВЭС» по адресу: г.Выборг, ул.Выборгская, д.10.

В случае возникновения вопросов по приведению Объектов в нормативное состояние рекомендую Вам обратиться к главному инженеру Выборгского РЭС Башкатову Денису Александровичу +7 (921) 573-07-29.

Прошу Вас в 10-дневный срок с момента получения настоящего письма сообщить Филиалу о принятом решении по вопросу приведения в нормативное состояние (указать сроки) либо отказа от проведения данных работ.

Ответ прошу направить в адрес филиала: 188800, ЛО, г.Выборг, ул.Северный Вал, д.5 или на эл.почту: moreva.ea@lenenergo.ru.

Директор филиала

Морева Е.А.
☎ 8(813 78) 93-463

Д.А.Воробцов